



# CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I

## CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I



### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

#### ANEXO I

Revisão 01 - Outubro/2008



## INDICE

---

1 – ARQUITETURA.....	03
2 – AR CONDICIONADO.....	10
3 – ÁGUA FRIA.....	38
4 – ÁGUAS PLUVIAIS.....	21
5 – CABEAMENTO ESTRUTURADO.....	24
6 – ESGOTO SANITÁRIO.....	28
7 – ELÉTRICA 110w.....	32
8 – ELÉTRICA 220w.....	40
9 – GÁS COMBUSTÍVEL.....	47
10 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.....	49
11 – ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.....	51
12 – INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES.....	53



## ARQUITETURA – I

---

### 1. VEDAÇÕES

- 1.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
- Tipo: 19x19x10
  - Aplicação: Todas as paredes internas e externas
- 1.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
- Tipo: Concreto 15x15x10
  - Aplicação:
    - Fechamento da área de serviço.
    - Muretas divisórias dos solários h = 110
    - Muros internos de fechamento h = 210
    - Local:
      - Entre os blocos Administração e Creche I
      - Entre os blocos Creche I e Creche II
      - Entre os blocos Administração e Multiuso
      - Fachada Administração parede de entrada (pode ser substituído por tijolo de vidro ventilado nas regiões frias)
    - Especificação: bloco quadrado 10X10
    - Acabamento: pintura acrílica cor indicada no quadro de cores
    - Elementos componentes: base pilaretes e testeira superior em concreto aparente
- 1.3. DIVISÓRIA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO
- Tipo: Estrutura em alumínio anodizado
  - Cor do laminado: ovo
  - Aplicação:
    - Área de repouso Creche I, Creche II e Creche III
    - Elementos componentes:
      - Porta de abrir em laminado melamínico ovo
      - Perfis de alumínio pintura branca
      - Base em perfil “u” em alumínio pintura branca
      - Vidro conforme indicação de projeto
      - Barras horizontais de proteção
- 1.4. DIVISÓRIA DE GRANITO
- Cor: cinza andorinha
  - Aplicação:
    - Sanitários: Creche II, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços
    - Elementos componentes:
      - Porta em madeira revestida com laminado melamínico
      - Dobradiça cromada para portas de Box
      - Fechadura cromado (livre ocupado)



- Fixação:
  - Embutida horizontalmente no piso (1 cm)
  - Embutida verticalmente na parede (2 cm)
  - Serão fornecidas e instaladas nos sanitários, divisórias em granito cinza andorinha, conforme indicadas nos desenhos na espessura de 30 mm e com polimento em todas as suas faces expostas.
  - A fixação das divisórias será através de engaste nas alvenarias e no piso e através de ferragens cromadas (duas por encontro) entre as peças de granito. Ver projeto de arquitetura pranchas AR 09/12.

#### 1.5. DIVISÓRIA DE TELA METÁLICA

- Aplicação: -
  - Entre o bloco da administração e serviços
  - Entre bloco de serviços e creche I
  - Entre administração e multiuso
- Serão executadas divisórias metálicas com estrutura e quadro em metalon 90x40 com fechamento em tela artística 5x5 fio 12.

## 2. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas conforme os mapas e detalhes constantes nas pranchas do projeto de arquitetura AR 12/12

#### 1.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA

As portas serão executadas em madeira compensada de 36mm, enchimento tipo colméia rígida de compensado, com estrutura central sarrafeada. Revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas cores indicadas em projeto.

- PM 02 080 x 210 01 folha de abrir
- PM 03 080 x 210 01 folha de abrir com proteção metálica na parte inferior e barra auxiliar
- PM 07 080 x 210 01 folha de abrir com visor e proteção metálica na parte inferior e barra auxiliar

#### 1.2. PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA

- Aplicação: Nas portas das despensas da cozinha
- PM08 080 x 210 01 folha de abrir com veneziana e tela na parte inferior

#### 1.3. BATENTES E GUARNIÇÕES DE MADEIRA

- Aplicação: Em todas as portas de madeira

#### 1.4. CAIXILHO FIXO DE MADEIRA COM TELA MOSQUETEIRA DE NYLON

- Aplicação: Janelas da cozinha, lactário

#### 1.5. PORTA DE VIDRO TEMPERADO

- Aplicação: No bloco da Administração
  - Entrada principal
  - Entrada do pátio

#### 1.6. FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA



Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradiças, fechos, ferrolhos, maçanetas, puxadores e espelhos, serão de 1ª qualidade, acabamento cromado.

As fechaduras das portas externas (de maior segurança) serão de cilindro reforçado e as das internas (de segurança normal) serão de cilindro do tipo comum.

Deverão ser instaladas as seguintes fechaduras:

Para as Portas de Madeira

- Fechadura “LaFonte” ref. 555, TK/55 (cilindro) ou equivalente

Para as Portas de Vidro

- Fechadura específica do fornecedor da porta de vidro

#### 1.7. TARJETAS

Para as Portas de Box

- Tarjeta “LaFonte” ref. 1422 ou equivalente

#### 1.8. MAÇANETAS

As maçanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serão localizadas a 1,10 m do piso acabado.

As portas dos boxes dispensam maçanetas.

As portas dos boxes dos sanitários infantis não terão fechadura

As portas externas, as portas internas e portas dos sanitários, receberão um par de maçanetas “LaFonte” ref. 234 ou equivalente.

Para portas de vidro temperado: maçaneta específica do fornecedor da porta de vidro.

#### 1.9. ROSETAS

Todas as portas receberão um par de rosetas “LaFonte” ref. 200R ou equivalente.

#### 1.10. PUXADORES

Receberão puxadores especiais as portas PM03, em conformidade com a NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. Receberão puxador dos dois lados (interno e externo). Estes puxadores serão de barra metálica de diâmetro 3,5 cm instalados na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas paredes das instalações sanitárias (como “barras”) para portadores de necessidades especiais atendendo a mesma NBR, em seu sub-item de instalações sanitárias.

#### 1.11. DOBRADIÇAS

Todas as dobradiças deverão ser de 1ª qualidade e resistentes à oxidação.

Serão empregadas sempre três dobradiças nas portas de ferro e de madeira da “LaFonte” ref. 95 ou equivalente.

Serão empregadas sempre duas dobradiças nas portas de box da “LaFonte” ref. 521 ou equivalente.

#### 1.12. MOLAS

Serão empregadas molas do tipo hidráulica de retorno automático à posição de fechada, com material de 1ª qualidade e resistente à corrosão, da marca Blindex ou equivalente, nas portas da cozinha e lactário.



1.13. FECHOS E TRINCOS

Para as portas de madeira serão usados trincos chatos de embutir tipo alavanca ref. FC-3170 da “Ferragens Brasil” ou equivalente

**3. VIDROS**

2.1. VIDRO LISO COMUM

Em todas as esquadrias acima de um metro do piso,(exceto banheiros) serão aplicados aplicados vidros comuns lisos transparentes de 6 mm de espessura.

2.2. VIDRO IMPRESSO

Serão utilizados vidros martelados 4 mm nas esquadrias dos banheiros

2.3. VIDRO TEMPERADO LISO

Serão utilizados vidros temperados lisos transparentes de 10 mm:

- Aplicação:
  - Nas esquadrias em que o vidro estiver abaixo de 1,0m do piso.
  - Na esquadria de fechamento do pátio coberto(utilizadas somente em regiões frias)

2.4. ESPELHO DE VIDRO

Serão utilizados espelhos de vidro sobre os lavatórios dos sanitários PNE, presos em molduras de inox que deverão ser pendurados na parede com inclinação de 10°. Veja prancha AR 09/12

Nos demais sanitários serão utilizados espelhos de vidro colados na parede sobre os lavatórios.

Em todas as salas de atividades das Creches I, II e III serão utilizados espelhos de vidro colados na parede ou sobre às divisórias. Indicadas em planta AR 03/12

**4. COBERTURA**

4.1. TELHAS DE BARRO

- Tipo: Colonial
- Aplicação:
  - Cobertura de toda a edificação.
  - Serão aplicadas telhas de barro cozidas de primeira qualidade sobre ripões de madeira ou metálicos fixados em estrutura de concreto.

4.2. TELHAS DE VIDRO

- Tipo: Colonial
- Aplicação:
  - Pátio coberto
  - Serão aplicadas telhas de vidro tipo colonial em 5% da área coberta do pátio central. (ver planta AR 07/12)

4.3. PEÇAS COMPLEMENTARES DE APOIO

- Tipo: Ripão de madeira ou metálico



- Aplicação:
  - Serão aplicados ripões de madeira sobre estrutura de concreto para apoio das telhas em toda edificação

## 5. REVESTIMENTO DE PISO

### 5.1. PISOS CIMENTADOS (CONCRETO DESEMPENADO)

- Aplicação:
  - Calçada frontal do bloco de administração
  - Calçada do bloco multiuso
  - Palco do anfiteatro

### 5.2. PISOS CERÂMICOS

- Aplicação:
  - Bloco de serviços

Em todo o bloco de serviços indicado no projeto AR 11/12 como cerâmica, o piso será revestido em cerâmica 20x20 branco gelo PEI 05, com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência de forma a garantir o espaçamento regular entre as peças de cerâmica. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. Utilizar soleira em granito cinza andorinha polido 2 cm de espessura em todas as passagens de portas.

### 5.3. PISO DE GRANITINA

- Aplicação:
  - Bloco administração
  - Blocos pedagógicos
  - Pátio coberto
  - Solarios

O revestimento de piso das áreas internas, onde indicado no projeto de arquitetura como granitina, será em granitina polida cor cinza em cimento comum, (areia branca e pedriscos de dolomita mista) (75% cimento branco e 25% cimento comum, areia branca e pedriscos de dolomita branca), 17 mm de espessura acabada, em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica na cor cinza.

Nos locais indicados na prancha AR 11/12, serão executados desenhos no piso do pátio coberto e no hall dos sanitários

### 5.4. BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

- Aplicação:
  - Estacionamento
  - Anfiteatro(fundo e entorno)
  - Área de serviço externa

### 5.5. CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE

Sob todos os pisos internos e externos será executado contrapiso regularizado em concreto, Fck mínimo= 150 Kg/cm<sup>2</sup>, espessura de 7cm, sobre lastro de brita e terreno fortemente apilado



Para assentamento de pisos de acabamento deverá ser executada uma argamassa de regularização de cimento e areia traço 1:3, com adição de Sika 1 ou equivalente

## 6. REVESTIMENTO DE PAREDES

### 6.1. CHAPISCO

Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:3 (três partes de areia para uma de cimento).

### 6.2. REBOCO/EMBOÇO

Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço ou reboco paulista, dependendo do revestimento a ser aplicado, com massa de areia lavada e vedalit, sobre chapisco.

### 6.3. CERÂMICA 10X10 COLORIDA

- Aplicação:

- Platibandas
- Bases das paredes externas até 50 cm acima do piso
- Faixa superior dos sanitários
- Pórticos
- Volume da fachada de serviços
- Base do banco da recepção na administração.

Assentamento com argamassa industrial para áreas externas rejunte industrial - indicado para áreas externas – cor branca

### 6.4. CERÂMICA 20X20 cor branco gelo rejunte branco gelo

- Aplicação 1:

- cozinha, lactário, lavanderia, passadoria, rouparia, DML, depósito, péricéveis, circulação de serviços.
- Colocação: do piso ao teto com rejunte epóxi

- Aplicação 2:

- vestiários de serviços, sanitários da administração, área de banho creche I e II, área alimentação, sanitários infantis do bloco multiuso, sanitários PNE;
- Colocação: até 1,70 do piso com rejunte quartzolit branco gelo

- Aplicação 3:

- Paredes internas áreas secas
- Colocação: até 1,10 do piso com rejunte quartzolit branco gelo

## 7. PINTURAS

### 7.1. MASSA CORRIDA PVA

- Aplicação-

Todos os tetos e paredes das áreas secas receberão camada massa PVA corrida sobre o reboco, para regularização da superfície e que deverá ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

### 7.2. PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA





Todos os elementos metálicos constituídos por chapas, barras de ferro ou aço serão pintados com fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco da Suvinil ou equivalente de acordo com as especificações do modelo referência. Devendo o substrato ser previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificações.

### 7.3. PINTURA COM TINTA A BASE DE ESMALTE

- Aplicação-
  - Ferro – nos portões de ferro;
  - Galvanizados – telas metálicas, barras de apoio e guarda-corpo

Todas as peças metálicas- esquadrias, elementos metálicos do castelo d'agua- e de madeiras, deverão receber pintura esmalte sintético na cor indicada no projeto de arquitetura.

### 7.4. PINTURA COM TINTA A BASE DE LÁTEX

- Aplicação: -Tetos – cor branco neve;
  - Faixa superior das paredes externas acima dos frisos nas áreas secas

### 7.5. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

- Aplicação: - Paredes externas e internas;
  - Paredes internas acima da cerâmica...;
  - Paredes internas áreas secas abaixo 1,10m;
  - Madeiras: portas, portais e alizares.

Todas as paredes internas das áreas molhadas após chapiscadas e rebocadas, receberão massa PVA e posterior pintura acrílica na cor indicasa no AR 02/11 da Coral ou equivalente.

### 7.6. VERNIZES

- Aplicação: Todos os frisos em madeira das paredes internas
  - Receberão como acabamento uma demão de verniz acetinado incolor.

### 7.7. PINTURA COM RESINA ACRÍLICA

- Aplicação:

Toda superfície de concreto armado aparente e argamassa armada aparente receberão pintura com selador acrílico marca Hidronorth ou equivalente com posterior aplicação de resina acrílica incolor marca Hidronorth ou equivalente seguindo as especificações do modelo referência. Devendo o substrato ser previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificações.

## 8. IMPERMEABILIZAÇÕES

- Aplicação:
  - Baldrame;
  - Calhas;
  - Rufos;
  - Canaleta do piso;
  - Piso e parede do Box;



8.1. MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS

Para impermeabilização do castelo d'agua deverá ser aplicada manta asfáltica aluminizada 4 mm de espessura marca Torodin ou equivalente

8.2. ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO

Sobre todo o contrapiso de concreto será aplicada argamassa de regularização com adição de produto hidrófugo, tipo SIKA 1 ou equivalente na proporção recomendada pelo modelo referência.

Todas as paredes das áreas molhadas serão previamente impermeabilizada com adição do mesmo produto hidrófugo na argamassa de revestimento.

8.3. EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS

Todas as cintas e blocos de concreto armado, paredes externas do reservatório inferior receberão tratamento impermeabilizante com duas demãos de emulsão asfáltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou equivalente nas faces laterais e superior de cada peça.

8.4. ARGAMASSA POLIMÉRICA

Todas as paredes, pisos e tetos internos do reservatório inferior e superior deverão receber pintura com Sika Top 107 ou equivalente.

**9. ACABAMENTOS E ARREMATES**

9.1. RUFOS

Serão fornecidos e instalados rufos e contrarufos em chapa galvanizada #16 conforme indicado no projeto de arquitetura.

9.2. CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Todas as calhas de águas pluviais serão executadas em concreto armado e deverão ter caimento de 2% em direção dos coletores de águas pluviais.1

**10. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**

10.1. GUARDA-CORPO

Na escada marinheiro do castelo d'água será executado guarda-corpo em ferro galvanizado em tubo 2 ½", 1" e 2". Ver projeto de arquitetura pranchas AR 10/12

10.2. ALÇAPÕES

No castelo d'agua serão executados alçapões metálicos em chapa # 16 .

10.3. ESCADAS DE FERRO

Deverá ser executada uma escada de ferro tipo marinheiro na ligação do reservatório inferior/laje piso plataforma e reservatório superior/cobertura. As barras são de 1" pol e espaçadas formando os degraus de 30 em 30 cm. Conforme desenho prancha PE-AR 10/12



- 10.4. SOLEIRAS EM GRANITINA  
Niveladas com os pisos em todas as passagens de portas largura 15cm.
- 10.5. RUFOS EM CONCRETO APARENTE (Veja caderno de encargos)
- 10.6. PINGADEIRAS (Veja caderno de encargos)
- 10.7. CALHAS (Veja caderno de encargos + especificações do cálculo)  
– Canaleta piso do pátio (Veja caderno de encargos + especificações do cálculo)
- 10.8. ARREMATE DOS DEGRAUS DO ANFITEATRO  
– Os degraus do anfiteatro serão executados em granitina.
- 10.9. GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO  
– Em todas as esquadrias que se iniciam a 50cm do piso;  
– Em todos os espelhos das salas de atividade.
- 10.10. ESCADAS DE FERRO (Veja especificações prancha AR 10/12)  
– Local: castelo d'água.
- 10.11. GRANITO FAIXA 50 cm cor cinza andorinha
- Aplicação:  
paredes posteriores dos lavatórios e bebedouros infantis (veja AR 09/12)



## AR CONDICIONADO – 2

---

### 1. GAIOLA ANTI-FURTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO

- a. Tipo: Em aço ou pré fabricada seção quadrada 9/16” ou 15mm para ACJ 30 kBtu/h  
Função: Proteção da abertura de montagem do aparelho
- b. Tipo: Em aço ou pré-fabricada seção quadrada 9/16” ou 15mm para ACJ 21 kBtu/h  
Função: Proteção da abertura de montagem do aparelho
- c. Tipo: Em aço ou pré-fabricada seção quadrada 9/16” ou 15mm para ACJ 10 kBtu/h  
Função: Proteção da abertura de montagem do aparelho

### 2. VENTILAÇÃO MECÂNICA

#### 2.1. VENTILADOR MECÂNICO

Tipo: Ventilador de teto axial 130 W Com controle de velocidades  
Modelo Referência: Tron ou equivalente  
Função: Circulação e renovação do ar no ambiente

#### 2.2. TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL

Tipo: Mangueira de PVC flexível cristal, diâmetro 1/2”  
Modelo Referência: Paganini ou equivalente  
Aplicação: Linha de dreno.

#### 2.3. TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO

Tipo: Tubo de PVC rígido, diâmetro 1/2” (ou equivalente).  
Modelo Referência: Tigre ou equivalente  
Aplicação: Linha de dreno.

#### 2.4. CONECTOR DE JUNÇÃO SIMPLES

Tipo: Conector de junção simples para tubulação de diâmetro 1/2”.  
Modelo Referência: Tigre ou equivalente  
Aplicação: Linha de dreno.

#### 2.5. CONECTOR DE JUNÇÃO TIPO JOELHO

Tipo: Conector de junção tipo joelho 90° para tubulação de diâmetro 1/2”.  
Modelo Referência: Tigre ou equivalente  
Aplicação: Linha de dreno.



## ÁGUA FRIA – 3

---

### 1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

#### 1.1. TUBO

**Tipo:** tubo PVC rígido soldável, classe 15, diâmetros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas redes internas e externas.

#### 1.2. ADAPTADOR

**Tipo:** adaptador curto de PVC com bolsa e rosca, diâmetros 85x3", 50x1.1/2", 32x1" e 25x3/4".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na transição de tubos de PVC soldável para conexões roscáveis de registros e transição de sucção e recalque.

**Tipo:** adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetros 85x3", 50x1.1/2", 32x1" e 25x3/4".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas ligações dos tubos nos reservatórios.

#### 1.3. BUCHA DE REDUÇÃO

**Tipo:** bucha de redução curta, PVC soldável, diâmetros 60x50, e 32x25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na redução de diâmetro de tubulações.

**Tipo:** bucha de redução longa, PVC soldável, diâmetros 85x60, 60x32, 60x25, 50x32 e 50x25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na redução de diâmetro de tubulações.

#### 1.4. JOELHOS

**Tipo:** joelho 90º PVC soldável, diâmetros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na mudança de direção das tubulações.

**Tipo:** joelho 45º PVC soldável, diâmetros 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na mudança de direção das tubulações.

**Tipo:** joelho 90º PVC soldável, com bucha de latão, diâmetro 25x3/4".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na ligação de aparelhos.

**Tipo:** joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na mudança de direção com redução das tubulações.

**Tipo:** joelho de redução 90º PVC soldável c/ bucha de latão, diâmetro 25x1/2".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na ligação de aparelhos com mudança de direção das tubulações.



1.5. LUVAS

**Tipo:** luva de PVC soldável diâmetros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubulações.

**Tipo:** luva de redução de PVC soldável com rosca, diâmetro 25x1/2".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na ligação de aparelhos.

1.6. TÊ

**Tipo:** tê de 90º PVC soldável, diâmetros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubulações.

**Tipo:** tê de redução 90º PVC soldável, diâmetros 85x60, 60x25, 50x25 e 32x25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubulações com redução de diâmetro.

**Tipo:** tê de redução 90º PVC soldável com rosca central, diâmetros 32x3/4" e 25x1/2".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubulações com ligação de aparelhos.

1.7. UNIÃO

**Tipo:** união de PVC soldável diâmetros 85, 50, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubulações próximas a bombas e registros do castelo.

1.8. PLUGUE

**Tipo:** plugue de PVC com rosca diâmetros 1.1/4", 3/4" e 1/2".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** fechamento dos terminais de tubulações até a instalação das peças de utilização.

## 2. APARELHOS E ACESSÓRIOS

2.1. LAVATÓRIO INDIVIDUAL

**Tipo:** lavatório com coluna suspensa, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** nos sanitários para portadores de necessidades especiais, lavatórios individuais do bloco de Serviços e lavatórios da Creche I.

**Tipo:** cuba de embutir oval grande, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** nos lavatórios dos sanitários do bloco de Administração.

**Tipo:** cuba de embutir redonda pequena, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** no lavatório do lactário e na recepção do bloco de Administração.

2.2. BACIA SIFONADA

**Tipo:** bacia com abertura frontal, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** sanitário para portadores de necessidades especiais.



**Tipo:** bacia infantil, cor branca.

**Modelo referência:** Celite ou equivalente.

**Aplicação:** sanitários infantis.

**Tipo:** bacia sem abertura frontal, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** sanitários para adultos e do bloco Administração.

**Tipo:** assento com abertura frontal, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** sanitário para portadores de necessidades especiais.

**Tipo:** assento infantil, cor branca.

**Modelo referência:** Celite (linha Infantil) ou equivalente.

**Aplicação:** sanitários infantis.

**Tipo:** assento sem abertura frontal, cor branca.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** sanitários para adultos e do bloco Administração.

### 2.3. PIA

**Tipo:** cuba de aço inox 304, dimensões 62,5x50,5x30,0 cm, acabamento alto brilho.

**Modelo referência:** Tramontina ou equivalente.

**Aplicação:** na cozinha para pré-lavagem e lavagem de panelões.

**Tipo:** cuba de aço inox, retangular, dimensões 56x34x17cm, acabamento polido.

**Modelo referência:** Tramontina ou equivalente.

**Aplicação:** na cozinha, para manuseio de carnes e lavagem de pratos e nas salas de atividades das creches.

**Tipo:** cuba de aço inox, retangular, dimensões 40x34x17cm, acabamento polido.

**Modelo referência:** Tramontina ou equivalente.

**Aplicação:** na cozinha, para manuseio de verduras, preparo de sucos e no lactário.

### 2.4. TANQUE

**Tipo:** tanque duplo, dimensões 120x55cm, capacidade 27+30 litros, acabamento alto brilho.

**Modelo referência:** Tramontina ou equivalente.

**Aplicação:** na área da lavanderia.

### 2.5. TORNEIRA

**Tipo:** torneira de mesa, bica alta.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** nos sanitários para portadores de necessidades especiais, lavatórios individuais do bloco de Serviços e lavatórios da Creche I.

**Tipo:** torneira de parede.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** nos lavatórios dos sanitários adulto e infantil, blocos Serviços, Creche II e Multiuso.

**Tipo:** torneira de mesa, bica baixa.

**Modelo referência:** Deca ou equivalente.

**Aplicação:** nos lavatórios do bloco Administração e lactário.

**Tipo:** torneira elétrica, 5.500W. de parede

**Modelo referência:** Lorenzetti ou equivalente.

**Aplicação:** nas pias de lavagem de pratos e panelões da cozinha e na pia do lactário.



**Tipo:** torneira fria de parede, bica móvel.  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** na cozinha, para manuseio de carnes e verduras e pré-lavagem.

**Tipo:** torneira fria de mesa, bica móvel.  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** na cozinha para preparo de sucos e nas salas de atividades das creches.

**Tipo:** torneira para uso geral.  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** nos tanques e torneiras de lavagem.

**Tipo:** torneira para jardim/mangueira.  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** nos jardins, pátio e solários.

2.6. TORNEIRA DE BÓIA

**Tipo:** torneira de bóia, diâmetro 25 mm.  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** fechamento da tubulação de alimentação.

2.7. REGISTRO DE PRESSÃO

**Tipo:** registro de pressão para chuveiro, com canopla cromada, diâmetro 3/4".  
**Modelo referência:** Deca, Docol ou equivalente.  
**Aplicação:** fechamento e abertura do fluxo de água nos chuveiros.

2.8. REGISTRO DE GAVETA

**Tipo:** registro de gaveta bruto, diâmetros 3", 1.1/2", 1" e 3/4".  
**Modelo referência:** Deca, Docol ou equivalente.  
**Aplicação:** fechamento e abertura do fluxo de água.  
**Tipo:** registro de gaveta com canopla cromada, diâmetros 1.1/2", 1" e 3/4".  
**Modelo referência:** Deca, Docol ou equivalente.  
**Aplicação:** fechamento e abertura do fluxo de água.

2.9. LIGAÇÃO FLEXÍVEL

**Tipo:** engate flexível metálico 1/2".  
**Modelo referência:** Deca, Docol ou equivalente.  
**Aplicação:** ligação das torneiras de lavatórios de mesa e dos bebedouros.  
**Tipo:** engate flexível metálico 3/4".  
**Modelo referência:** Deca, Docol ou equivalente.  
**Aplicação:** ligação das torneiras de pias de mesa.

2.10. CHUVEIRO

**Tipo:** ducha elétrica com desviador, 5.500 W, cor branca.  
**Modelo referência:** Cardal ou equivalente.  
**Aplicação:** nos chuveiros para portadores de necessidades especiais, banheiras da Creche I e chuveiros da Creche II.  
**Tipo:** ducha higiênica, diâmetro nominal 1/2".  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** nos sanitários para portadores de necessidades especiais.  
**Tipo:** chuveiro elétrico, potência 5.500 W, acabamento cromado.  
**Modelo referência:** Lorenzetti ou equivalente.  
**Aplicação:** nos chuveiros dos blocos Serviços e Multiuso, exceto para portadores de necessidades especiais.





- 2.11. VÁLVULA DE DESCARGA  
**Tipo:** válvula de descarga de duplo acionamento para bacia sanitária, com tempo de fechamento lento, baixa pressão e diâmetro 1.1/2".  
**Modelo referência:** Deca ou equivalente.  
**Aplicação:** fechamento e abertura do fluxo de água nas bacias sanitárias.
- 2.12. CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA  
**Tipo:** reservatório monolítico pré-fabricado para água potável, com tampa, capacidade para 15.000 litros, diâmetro máximo de 3,00 metros, altura máxima de 4,70 metros, com material e atoxidade conforme a legislação vigente, em poliéster insaturado de elevada resistência mecânica e química ou em aço carbono de alta resistência mecânica, baixa liga, boa tenacidade e alta resistência a corrosão atmosférica.  
**Modelo referência:** Dinâmica, Rima ou equivalente.  
**Aplicação:** na parte superior do castelo d'água.  
**Tipo:** reservatório monolítico pré-fabricado para água potável, com tampa, capacidade para 30.000 litros, diâmetro máximo de 3,00 metros, altura máxima de 5,90 metros, com material e atoxidade conforme a legislação vigente, em poliéster insaturado de elevada resistência mecânica e química ou em aço carbono de alta resistência mecânica, baixa liga, boa tenacidade e alta resistência a corrosão atmosférica.  
**Modelo referência:** Dinâmica, Rima ou equivalente.  
**Aplicação:** na parte inferior do castelo d'água.
- 2.13. TUBO PARA LIGAÇÃO DE BACIA  
**Tipo:** tubo de descarga para ligação de bacia sanitária VDE série normal, diâmetro nominal 38 mm.  
**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.  
**Aplicação:** nas descargas das bacias sanitárias.
- 2.14. VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO  
**Tipo:** válvula de pé com crivo, classe PN-6, diâmetro 1.1/2"  
**Modelo referência:** Geno, Niágara ou equivalente.  
**Aplicação:** sucção no reservatório inferior.
- 2.15. VÁLVULA DE RETENÇÃO  
**Tipo:** válvula de retenção com portinhola, de bronze, PN-10, classe 125, com rosca (segundo a ABNT NBR 6414), diâmetro 1".  
**Modelo referência:** Niágara ou equivalente.  
**Aplicação:** tubulação de recalque, com sentido restrito de fluxo.
- 2.16. HIDRÔMETRO  
**Tipo:** hidrômetro de bronze, modelo multijato, com cavalete, DN 3/4", vazão nominal de 1,5 m<sup>3</sup>/h, descarga característica de 3 m<sup>3</sup>/h, conforme padrão e normas da concessionária local.  
**Modelo referência:** Ciasey ou equivalente.  
**Aplicação:** medição do consumo de água.
- 2.17. CAIXAS EM ALVENARIA  
**Tipo:** caixa em alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto, dimensões 30x30 cm.  
**Modelo referência:** na obra.  
**Aplicação:** abrigo de registros e torneira de drenagem.



**Tipo:** caixa em alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto, dimensões 100x160 cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** abrigo das bombas.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, dimensões 30x30 cm.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** tampa das caixas de registros ou torneiras.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, dimensões 60x60 cm.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** tampas da caixa de bombas.

#### 2.18. BRAÇADEIRA METÁLICA

**Tipo:** braçadeira metálica tipo ômega, diâmetros 85, 60, 50, 40, 32 e 25 mm.

**Modelo referência:** Vlakaz, Metalúrgica Lopes ou equivalente.

**Aplicação:** fixação das tubulações não embutidas.

### 3. EQUIPAMENTOS

#### 3.1. CONJUNTO MOTO-BOMBA

**Tipo:** conjunto moto-bomba com rotor em bronze, potência 3/4 CV, Hman = 15mca, Q=5m³/h, V=380 Volts, 3500 rpm, 60 Hz, alimentação trifásica.

**Modelo referência:** Thebe (ref. TH-16), KSB ou equivalente.

**Aplicação:** recalque de água potável.

#### 3.2. AUTOMÁTICO DE BÓIA

**Tipo:** automático de bóia nível máximo.

**Modelo referência:** Aquasuper, Subras ou equivalente.

**Aplicação:** no reservatório superior para desligamento da bomba.

**Tipo:** automático de bóia nível mínimo.

**Modelo referência:** Aquasuper, Subras ou equivalente.

**Aplicação:** no reservatório superior para acionamento das bombas.

**Tipo:** automático de bóia nível mínimo.

**Modelo referência:** Aquasuper, Subras ou equivalente.

**Aplicação:** no reservatório inferior para desligamento das bombas.

### 4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

#### 4.1. TUBOS

**Tipo:** tubo FG roscável, diâmetros 3/4", 1" e 1.1/2".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** nos recalques e sucções, próximo às bombas.

#### 4.2. BUCHA DE REDUÇÃO

**Tipo:** bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** redução de diâmetros de tubulações.



4.3. JOELHO

**Tipo:** joelho 90° FG roscável, diâmetros 1.1/2" e 3/4".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** mudança de direção das tubulações.

**Tipo:** joelho 45° FG roscável, diâmetro 1".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** mudança de direção das tubulações.

4.4. LUVA

**Tipo:** luva FG roscável fêmea-fêmea, diâmetros 1" e 1.1/2".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** nas transições para tubulações de PVC.

4.5. TÊ

**Tipo:** tê de 90° FG roscável, diâmetros 1" e 1.1/2".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubulações.

**Tipo:** tê de 45° FG roscável, diâmetro 1".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubulações.

4.6. UNIÃO

**Tipo:** união FG roscável macho-fêmea, diâmetros 1.1/2" e 1".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** união de tubulações e bombas.

4.7. NIPLE

**Tipo:** niple FG roscável, diâmetro 1".

**Modelo referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente.

**Aplicação:** ligação de conexões e peças.

5. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO

5.1. TUBO

**Tipo:** tubo de PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na saída dos ralos e tubulação de drenagem de águas pluviais do castelo d'água.

5.2. RALO SECO

**Tipo:** corpo de ralo seco quadrado PVC rígido tipo esgoto, com saída pelo fundo, 100x40 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** no piso dos níveis barrilete e cobertura do castelo d'água.

5.3. GRELHAS

**Tipo:** grelha quadrada de alumínio 100 mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nos ralos secos.



**Tipo:** porta grelha quadrado de alumínio 100 mm.  
**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.  
**Aplicação:** nos ralos secos.

5.4. JOELHO

**Tipo:** joelho 45° de PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm.  
**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.  
**Aplicação:** na tubulação de drenagem de águas pluviais do castelo d'água.

5.5. JUNÇÃO

**Tipo:** junção simples de PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm.  
**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.  
**Aplicação:** na tubulação de drenagem de águas pluviais do castelo d'água.

5.6. LUVA

**Tipo:** luva de PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm.  
**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.  
**Aplicação:** na tubulação de drenagem de águas pluviais do castelo d'água.



## ÁGUAS PLUVIAIS – 4

---

### 1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

#### 1.1. TUBO

**Tipo:** tubo de PVC rígido, esgoto série reforçada, ponta e bolsa com anel de borracha, diâmetros nominais 100mm e 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas redes externas e internas de águas pluviais.

**Tipo:** tubo de PVC rígido, esgoto tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada (JEI), diâmetros nominais 100mm, 150mm, 200mm, 250mm e 300mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas redes externas e internas de águas pluviais.

#### 1.2. CURVA

**Tipo:** Curva 87°30' de PVC esgoto série reforçada, com anel de borracha, diâmetros nominais 100mm e 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na extremidade inferior dos condutores verticais.

#### 1.3. 05.03.305 – Joelho

**Tipo:** joelho 45 graus de PVC esgoto série reforçada, com anel de borracha, diâmetro nominal 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas mudanças de direção dos tubos.

**Tipo:** joelho 90 graus de PVC esgoto série reforçada, com anel de borracha, diâmetro nominal 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas descidas dos tubos, no pórtico da fachada.

#### 1.4. LUVA

**Tipo:** luva de PVC esgoto série reforçada, com anel de borracha, diâmetros nominais 100mm e 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubos.

**Tipo:** luva de PVC esgoto tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada (JEI), diâmetros nominais 100mm, 150mm, 200mm, 250mm e 300mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubos.

#### 1.5. TÊ DE INSPEÇÃO



**Tipo:** tê de inspeção de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100x75mm e 150x100mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nos condutores verticais.

## 2. ACESSÓRIOS

### 2.1. RALO HEMISFÉRICO

**Tipo:** ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diâmetros nominais 100mm e 150mm.

**Modelo referência:** Cast Iron, Fundição Imperial ou equivalente.

**Aplicação:** nas junções calha - condutor vertical.

### 2.2. BOCA DE LOBO

**Tipo:** boca-de-lobo em alvenaria de tijolos maciços com fundo em concreto, dimensões 90x30cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** no estacionamento.

**Tipo:** grelha de ferro fundido tipo pesado, retangular, 90x30cm.

**Modelo referência:** Markafer ou equivalente.

**Aplicação:** na boca-de-lobo.

### 2.3. CAIXA DE PASSAGEM

**Tipo:** caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços com fundo em concreto, dimensões 60x60cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** na rede externa.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, quadrada, 60x60cm.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas de inspeção.

**Tipo:** caixa de ralo em alvenaria de tijolos maciços com fundo em concreto, dimensões 40x40cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** na rede externa.

**Tipo:** grelha de ferro fundido tipo leve, quadrada, 40x40cm.

**Modelo referência:** Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas de ralo.

### 2.4. POÇO DE VISITA

**Tipo:** poço de visita em alvenaria de tijolos maciços com fundo em concreto, dimensões 110x110cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** na rede externa.

**Tipo:** tampa articulada de ferro fundido dúctil tipo pesado, diâmetro nominal 60cm.

**Modelo referência:** Markafer ou equivalente.

**Aplicação:** no poço de visita.



2.5. TAMPA PARA INSPEÇÃO

**Tipo:** chapa de aço galvanizado, dimensões 15x15 cm, aparafusável, para inspeção em alvenaria.

**Modelo referência:** Gravia ou equivalente.

**Aplicação:** no fechamento das inspeções dos condutores verticais embutidos.

2.6. GRELHA

**Tipo:** grelha de piso longa de alumínio com canaleta, largura 80mm.

**Modelo referência:** SekaPiso (ref. SP 80) ou equivalente.

**Aplicação:** na calha de piso da área de serviço, no bloco de Serviços.



## CABEAMENTO ESTRUTURADO – 5

---

### 1. EQUIPAMENTOS PASSIVOS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Painel de conexão, largura 19" (Patch Panel), p/ 24 conectores RJ-45.

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente.

**Aplicação:** Conexões dos cabos de comunicação (com origem nas tomadas) e equipamentos ativos da rede ou cabos de comunicação e linhas telefônicas.

**Tipo:** Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura.

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente.

**Aplicação:** Conexões dos cabos de linhas telefônicas.

**Tipo:** Guia Frontal de cabos, fechado, largura 19"

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente

**Aplicação:** Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos horizontalmente.

**Tipo:** Guia de cabos Vertical, fechado.

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente

**Aplicação:** Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos pelas laterais dos armários de distribuição ("rack").

**Tipo:** Guia de cabos Superior, fechado.

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente

**Aplicação:** Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos de distribuição da rede estruturada na parte superior dos armários de distribuição ("rack").

**Tipo:** Guia de cabos traseiro, largura 19"

**Modelo referência:** KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente

**Aplicação:** Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos da rede estruturada, por trás dos equipamentos ativos ou passivos.

### 2. CABOS EM PAR TRANÇADO

**Tipo:** Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares, formados por fios sólidos, #24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6

**Modelo referência:** AMP, Nortel, Furukawa, Ficap, Anixter ou equivalente.

**Aplicação:** Interligação de patch panel com tomadas RJ-45 dos usuários.

**Tipo:** Cabo telefônico interno CI-50, 10 pares

**Modelo referência:** Prysmian, Furukawa ou equivalente

**Aplicação:** Interligação telefônica, para ambientes internos, entre central PABX e Blocos 110 dos Racks.

### 3. CABOS DE CONEXÕES

**Tipo:** Ultra flexível com conector RJ-45 e "boot" nas duas pontas, comprimento entre 1,5m e 2m.

**Modelo referência:** Obrigatoriamente o mesmo do patch panel existente no RACK

**Aplicação:** Interligação de "patch panels" e outros equipamentos.





**Tipo:** Cabos de conexão (patch cords) 110 / RJ-45 com “boot”, comprimento entre 1,5m e 2m.

**Modelo referência:** Obrigatoriamente o mesmo do patch panel existente no RACK

**Aplicação:** Interligação de “patch panels” e outros equipamentos.

**Tipo:** Conjunto formado por um cabo UTP extra flexível com condutores multifilar (stranded), impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG e um plug RJ45 com “boot” montado em uma das pontas e outra ponta livre para ligação ao patch panel, categoria 6. Comprimento 1,5 m e conexão dos pinos T568-A.

**Modelo referência:** Furukawa ou equivalente.

**Aplicação:** Conectar switch ao patch panel para espelhamento.

**Tipo:** Conjunto formado por um cabo UTP extra flexível com condutores multifilar (stranded), impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG e dois plugs RJ45 com “boot” montados, categoria 6. Comprimento 3 metros e conexão dos pinos T568-A.

**Modelo referência:** AMP, Furukawa ou equivalente.

**Aplicação:** Conectar as placas de rede dos computadores nas tomadas RJ – 45 fêmeas dos usuários.

#### 4. TOMADA DE LÓGICA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO

**Tipo:** RJ-45 com contatos banhados a ouro numa espessura mínima de 30 µm, ligação de pinos padrão T568-A.

**Modelo referência:** KRONE, FURUKAWA, INFRAPLUS, AMP, ANIXTER, Northern Telecom, ou equivalente.

**Aplicação:** Pontos de dados ou voz das estações de trabalho.

#### 5. CAIXAS PARA TOMADAS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Condulete tipos C e E, em alumínio forjado ou fundido, com tampa para abrigar duas tomadas RJ-45, no mínimo.

**Modelo referência:** Thomeu, Tramontina, Wetzel ou equivalente

**Aplicação:** Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações em eletrodutos aparentes.

**Tipo:** Suporte para 2 tomadas tipo RJ, Referência R-130 185-03-1-PC, acabamento em pintura eletrostática a pó na cor bege.

**Modelo referência:** MOPA ou equivalente

**Aplicação:** Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações com rodapés articuláveis.

**Tipo:** Caixa para tomada 4"x2" de aço estampado, esmaltado.

**Modelo referência:** Thomeu, Tramontina, Wetzel ou equivalente

**Aplicação:** Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações embutidas.

#### 6. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Eletroduto flexível de aço galvanizado revestido com PVC, com dimensões especificadas em projeto.

**Modelo referência:** Soc. Paulista de Tubos Flexíveis Ltda, Wetzel, Tramontina, Thomeu, Apolo ou equivalente

**Aplicação:** Para proteção mecânica dos cabos.

**Tipo:** Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, com dimensões especificadas em projeto.

**Modelo referência:** Wetzel, Tramontina, Thomeu, Apolo ou equivalente

**Aplicação:** Para proteção mecânica dos cabos.



**Tipo:** Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável, com dimensões especificadas em projeto .

**Modelo referência:** Wetzel, Tramontina, Thomeu, Apolo ou equivalente

**Aplicação:** Para proteção mecânica dos cabos.

**Tipo:** Eletroduto de PEAD flexível corrugado, tipo KANAFLEX

**Modelo referência:** Wetzel, Tramontina, KANALEX ou equivalente

**Aplicação:** Para proteção mecânica dos cabos.

**Tipo:** Acessórios de conexão, fixação, abraçadeiras e suspensões;

**Modelo referência:** Mopa, Mega, Marvitec, Sisa ou equivalente.

**Aplicação:** Fixar os eletrodutos às paredes, tetos, etc.

## 7. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Eletrocalhas com virola (perfil C) em aço galvanizado a quente, lisas, espessura #18 MSG, no mínimo, com tampas de encaixe parafusada.

**Modelo referência:** MOPA, Mega, Valemam, Sisa, REAL PERFIL ou equivalente.

**Aplicação:** Para passagem de cabos

**Tipo:** Saída vertical de eletrocalha para eletroduto

**Modelo referência:** Mega, Mopa ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos condutores dos circuitos a partir da eletrocalha.

**Tipo:** Acessórios de fixação :tirantes, abraçadeiras, suspensões e outros

**Modelo referência:** Mopa, Mega, Marvitec, Sisa, Real Perfil ou equivalente.

**Aplicação:** Suporte de eletrocalhas e perfilados.

## 8. DUTOS TIPO RODAPÉ ARTICULÁVEL E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000 mm, pré zincado a fogo com, no mínimo, 7 micra de zinco por face. Referência R-130 180-02-Z

**Modelo referência:** MOPA ou equivalente.

**Aplicação:** Para passagem de cabos na parede.

**Tipo:** Divisor "L", 2000 mm, pré zincado a fogo. Referência R-130 181-02-Z

**Modelo referência:** MOPA ou equivalente.

**Aplicação:** Divisão eletrostática entre instalações elétricas e de cabeamento estruturado

**Tipo:** Tampa em acabamento com pintura eletrostática a pó na cor bege, 1000 mm. Referência R-130 182-01-PC

**Modelo referência:** MOPA ou equivalente.

**Aplicação:** Dar acabamento final aos perfis bases em aço galvanizado.

**Tipo :** Acessórios para o Sistema de Rodapé Articulável

**Modelo referência** MOPA ou equivalente

**Aplicação:** Permitir manobra de cabos nas curvas e derivações.

**Tipo :** Suporte para tomadas RJ45, 2 furos, acabamento com pintura eletrostática a pó, para o Sistema de Rodapé Articulável. Referência R-130 185-03-1-PC.

**Modelo referência** MOPA ou equivalente.

**Aplicação:** Permitir instalação de tomadas fêmeas RJ45.



## 9. INSTALAÇÕES DE TV

**Tipo:** Cabo coaxial tipo RG-59 para TV, impedância de 75 ohms, com capa em PVC

**Modelo referência:** TELECAM, Pirelli ou equivalente

**Aplicação:** Interligação entre antena de TV e conectores RF.

**Tipo:** Divisor de antena com 1 entrada e 3 saídas.

**Modelo referência:** YPE ou equivalente

**Aplicação:** Interligação entre antena de TV e conectores RF.

**Tipo:** Antena externa para televisão, modelo espinha de peixe de 15 elementos.

**Modelo referência:** Servolt, Prismatic ou equivalente

**Aplicação:** Recepção do sinal de TV.

**Tipo:** Conectores F RG 59 - Rosca.

**Modelo referência:** YPE ou equivalente

**Aplicação:** Interligação entre antena de TV e conectores RF.



## ESGOTO SANITÁRIO – 6

---

### 1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

#### 1.1. TUBO

**Tipo:** tubo de PVC rígido esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100mm, 75mm, 50mm e 40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas redes externas e internas de esgotos e de ventilação.

**Tipo:** tubo de PVC rígido esgoto série reforçada com anel de borracha, diâmetro nominal 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas redes externas de esgotos.

#### 1.2. CAP

**Tipo:** cap de PVC rígido esgoto série reforçada com anel de borracha, diâmetros nominais 100mm e 75mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas inspeções das caixas de gordura.

#### 1.3. JOELHO

**Tipo:** joelho 45 graus de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100mm, 75mm, 50mm e 40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas mudanças de direção dos tubos.

**Tipo:** joelho 90 graus de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100mm, 75mm, 50mm e 40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas saídas dos vasos sanitários e mudanças de direção dos tubos.

#### 1.4. JUNÇÃO

**Tipo:** junção simples de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 50mm e 40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações dos tubos.

#### 1.5. LUVA

**Tipo:** luva de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100mm, 75mm, 50mm e 40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubos.



**Tipo:** luva de PVC esgoto série reforçada com anel de borracha, diâmetro nominal 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na união de tubos.

#### 1.6. REDUÇÃO

**Tipo:** redução excêntrica de PVC esgoto série reforçada, diâmetro nominal 75x50mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na redução de diâmetro das tubulações de ventilação.

**Tipo:** bucha de redução longa de PVC esgoto série reforçada, diâmetro nominal 50x40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na conexão entre ralo seco e caixa sifonada de 250mm.

#### 1.7. LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO

**Tipo:** adaptador para saída de vaso sanitário série normal, diâmetro nominal 100mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas saídas dos vasos sanitários.

#### 1.8. VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO

**Tipo:** vedação para saída de vaso sanitário série normal, diâmetro nominal 100mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas saídas dos vasos sanitários.

#### 1.9. ADAPTADORES PARA SIFÃO

**Tipo:** adaptador de PVC para válvula de pia e lavatório série normal, diâmetro nominal 40x1".

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nos lavatórios, pias, tanques e bebedouros.

#### 1.10. TÊ

**Tipo:** tê de redução de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100x50mm e 75x50mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nos ramais de ventilação.

**Tipo:** tê de PVC esgoto série reforçada, diâmetros nominais 100mm e 75mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas saídas das caixas de gordura.

**Tipo:** tê de PVC esgoto série normal, diâmetro nominal 50mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas derivações de tubos e ramais de ventilação.

## 2. ACESSÓRIOS

### 2.1. CAIXA SIFONADA

**Tipo:** corpo de caixa sifonada, 250x230x75mm e 150x185x75mm.



**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas áreas molhadas para coletar efluentes de piso e de aparelhos.

## 2.2. RALO SECO

**Tipo:** corpo de caixa seca, 100x100x40mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas áreas molhadas para coletar efluentes de piso.

## 2.3. GRELHA

**Tipo:** grelha redonda de alumínio, diâmetros nominais 150mm e 100mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nos ralos secos e caixas sifonadas.

**Tipo:** grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho, diâmetros nominais 150mm e 100mm.

**Modelo referência:** Moldenox, Esteves ou equivalente.

**Aplicação:** nos ralos secos e caixas sifonadas do bloco de Serviços.

**Tipo:** grelha de piso longa de alumínio com canaleta, largura 80mm.

**Modelo referência:** SekaPiso (ref. SP 80) ou equivalente.

**Aplicação:** nas canaletas dos chuveiros e lavatórios coletivos.

**Tipo:** dispositivo antiespuma, diâmetro nominal 150mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** na caixa sifonada da lavanderia.

**Tipo:** tampa cega redonda de alumínio, diâmetro nominal 250mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas sifonadas com diâmetro de 250mm.

**Tipo:** porta grelha redondo cromado, diâmetros nominais 250mm, 150mm e 100mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas sifonadas e ralos secos.

## 2.4. CAIXA DE GORDURA

**Tipo:** caixa de gordura simples em alvenaria de tijolos maciços, com fundo em concreto, capacidade de retenção de 31 litros, saída de 75mm, dimensões 40x40x80cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** nos ramais das pias das salas de aula.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, quadrada, 40x40cm, para caixa de gordura simples.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas de gordura simples.

**Tipo:** caixa de gordura dupla em alvenaria de tijolos maciços, com fundo em concreto, capacidade de retenção de 120 litros, saída de 100mm, dimensões 60x60x95cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** no ramal de descarga das pias de preparo.



**Tipo:** caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços, com fundo em concreto, capacidade de retenção de 350 litros, saída de 100mm, dimensões 80x80x105cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** no ramal de descarga das pias de lavagem.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, quadrada, 60x60cm, para caixas de gordura dupla e especial.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas de gordura dupla e especial.

#### 2.5. TERMINAL DE VENTILAÇÃO

**Tipo:** terminal de ventilação, diâmetros nominais 75mm e 50mm.

**Modelo referência:** Tigre, Amanco ou equivalente.

**Aplicação:** nas extremidades das colunas de ventilação.

#### 2.6. CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA

**Tipo:** caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, com fundo em concreto, dimensões 60x60cm e 80x80cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** na rede externa.

**Tipo:** tampa de ferro fundido tipo leve, quadrada, 60x60cm.

**Modelo referência:** Markafer, Saint Gobain ou equivalente.

**Aplicação:** nas caixas de inspeção.

#### 2.7. POÇO DE VISITA EM ALVENARIA

**Tipo:** poço de visita em alvenaria de tijolos maciços, com fundo em concreto,, dimensões 110x110cm.

**Modelo referência:** na obra.

**Aplicação:** na rede externa.

**Tipo:** tampa articulada de ferro fundido dúctil tipo pesado, diâmetro nominal 60cm.

**Modelo referência:** Markafer (ref. TDA-600 dúctil) ou equivalente.

**Aplicação:** no poço de visita.



## ELÉTRICA 110 – 7

---

### 1. QUADROS DE FORÇA

**Tipo:** Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 750A, padrão da concessionária local.

**Modelo referência:** CEMAR ou equivalente.

**Aplicação:** Conjunto de medição em baixa tensão.

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 3/4"x1/8" para proteção.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. CE-8050-25), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT).

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 1/2x1/8" para as fases e o neutro e 1/2x1/16" para proteção.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. CE-10050-25), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 1 e 2 (QD-IT1 e QD-IT2).

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 5/8x1/8" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. CE-10060-25), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 5 (QD-IT5).

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 3/4x3/8" para as fases e o neutro e 5/8x1/16" para proteção.

**Modelo referência:** C16MAR (Ref. CE-8050-20), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 7 (QD-IT7).

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado, pintura eletrostática à pó, cor bege, IP55.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. CE-4040-20), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de bombas.

### 2. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 24 módulos (2x12) com barramentos para 150 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição de iluminação e tomadas 3 e 4 (QD-IT3 e QD-IT4).

**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 70 módulos (2x35) com barramentos para 150 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 6 (QD-IT6).





**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 56 módulos (2x28) com barramentos para 225 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.

**Aplicação:** Abrigar os DR's do Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 7 (QD-IT7).

### 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Eletroduto de Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 metros, Ø 3/4".

**Modelo referência:** Thomeu ou equivalente.

**Aplicação:** Instalações aparentes do pátio interno.

**Tipo:** Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3/4".

**Modelo referência:** S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente.

**Aplicação:** Passagem dos condutores elétricos dos circuitos que atendem o pátio interno.

**Tipo:** Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" e Ø1".

**Modelo referência:** Tigre ou equivalente.

**Aplicação:** Eletroduto que passa acima da laje ou embutido em alvenaria.

**Tipo:** Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1½", Ø2", Ø3", Ø4" e Ø5".

**Modelo referência:** Kanaflex ou equivalente.

**Aplicação:** Eletroduto enterrado no solo.

**Tipo:** Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com cunha, Ø3/4".

**Modelo referência:** Daisa, Wetzel ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação dos eletrodutos aparentes.

### 4. CABOS E FIOS (CONDUTORES)

**Tipo:** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:

#2,5mm<sup>2</sup>

#4,0mm<sup>2</sup>

#6,0mm<sup>2</sup>

**Modelo referência:** Prysmian ou equivalente.

**Aplicação:** Circuitos de alimentação dos pontos de demanda.

**Tipo:** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:

#10 mm<sup>2</sup>

#16 mm<sup>2</sup>

#25 mm<sup>2</sup>

#35 mm<sup>2</sup>

#50 mm<sup>2</sup>

#70 mm<sup>2</sup>

#120 mm<sup>2</sup>

#240 mm<sup>2</sup>

**Modelo referência:** PIRELLI (SINTENAX), Ficap ou equivalente;

**Aplicação:** Alimentação dos quadros de distribuição de energia e do quadro geral de baixa tensão.

**Tipo:** Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:



3x#1,5 mm<sup>2</sup>

3x#2,5 mm<sup>2</sup>

**Modelo referência:** PIRELLI (SINTENAX) ou equivalente.

**Aplicação:** Rabichos para alimentação de luminárias.

## 5. CAIXAS DE PASSAGEM

**Tipo:** Condulete metálico 4x2", entradas lisas, tipo T, C, X, E e LR, Ø3/4".

**Modelo referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos.

**Tipo:** Tampa para condulete metálico com entrada para uma tomada redonda 2P+T.

**Modelo referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas.

**Tipo:** Tampa cega para condulete metálico 4x2".

**Modelo referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Caixas de passagem.

**Tipo:** Tampa para condulete metálico 4x2" com furo.

**Modelo referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Caixas de derivação das luminárias.

**Tipo:** Caixa de passagem em PVC 4x2".

**Modelo referência:** TIGRE ou equivalente.

**Aplicação:** Interruptores e tomadas.

**Tipo:** Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4".

**Modelo referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem metálica quadrada, 20x20cm.

**Modelo referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa.

**Modelo referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa.

**Modelo referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

## 6. CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS

**Tipo:** Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Relé térmico de sobrecarga, ref. 3RU1116-1CB0 (1,8A a 2,5A).

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.



**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Contator de potência ref. 3RT1015-1AN11, bobina 110V/60Hz.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.

**Modelo referência:** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo referência:** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo referência:** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo referência:** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Comutador com retenção,  $\phi$  22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.

**Modelo referência:** SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Comutador com retenção,  $\phi$ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF.

**Modelo referência:** SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cores vermelha (vm) e âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S, ref. VSP 313.

**Modelo referência:** ACE SCHMERSAL ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

## 7. DISJUNTORES

**Tipo:** Mini-Disjuntor monopolar, 5Sx1 curva C,  $I_N= 20A$  e 25A.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição.

**Tipo:** Mini-Disjuntor bipolar, 5Sx1 curva C,  $I_N= 25A$ .

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição.

**Tipo:** Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx1 curva C,  $I_N= 15A$ .

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Proteção do circuito de bombas.



**Tipo:** Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx2 curva C,  $I_N= 32A$  e 63A.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição.

**Tipo:** Disjuntor tripolar, 3VF23-13,  $I_N= 32A$ , 63A, 100A e 125A,  $I_{cu} = 65$  kA/220V.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT) e quadros de distribuição.

**Tipo:** Disjuntor tripolar, FXD63B150,  $I_N= 150A$ ,  $I_{cu} = 65$  kA/220V, tensão nominal máxima 415V.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT) e quadros de distribuição.

**Tipo:** Disjuntor tripolar, FXD63B200,  $I_N= 200A$ ,  $I_{cu} = 65$  kA/220V, tensão nominal máxima 415V.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT) e quadros de distribuição.

**Tipo:** Disjuntor tripolar tipo LFC3M600,  $I_N= 600A$ ,  $I_{cu} = 65$  kA/220V, tensão nominal máxima 415V.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT).

**Tipo:** Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Áreas molhadas.

**Tipo:** Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.

**Modelo referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Áreas molhadas.

**Tipo:** Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 20kA.

**Modelo referência:** SIEMENS, CLAMPER ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição.

**Tipo:** Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA.

**Modelo referência:** SIEMENS, CLAMPER ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT).

## 8. ILUMINAÇÃO E TOMADAS

### 2.8. LUMINÁRIAS

**Tipo** Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica ( $FP > 0,92$  e  $THD < 10\%$ ).

**Modelo referência:** Itaim (Ref. 3320-232) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação dos ambientes internos do prédio.

**Tipo** Luminária de sobrepor completa, com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca. Refletor com



acabamento especular de alto brilho. Reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).

**Modelo referência:** Itaim (Ref. 3320-216) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação dos ambientes internos do prédio.

**Tipo:** Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado. Refrator em vidro transparente frisado.

**Modelo referência:** Itaim (Ref. Tatu) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação externa.

**Tipo:** Arandela de sobrepor com 1 lâmpada incandescente de 60W. Corpo e grade de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado. Refrator em vidro transparente frisado.

**Modelo referência:** Itaim (Ref. Tatu) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação dos ambientes de repouso.

**Tipo:** Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na lateral. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).

**Modelo referência:** Itaim (Ref. 3570-232) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação da sala de informática.

**Tipo:** Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). Corpo em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, aro em liga de alumínio fundido preso ao corpo por meio de parafusos. Refletor interno estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Suporte metálico em forma de “U” galvanizado a fogo, para fixação do projetor, permitindo a regulagem na vertical e na horizontal. Refrator em vidro temperado transparente a prova de choque térmico. Acabamento na cor cinza.

**Modelo referência:** Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação do parque e do anfiteatro.

**Tipo:** Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). Corpo em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, aro em liga de alumínio fundido preso ao corpo por meio de parafusos. Refletor interno estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Suporte metálico em forma de “U” galvanizado a fogo, para fixação do projetor, permitindo a regulagem na vertical e na horizontal. Refrator em vidro temperado transparente a prova de choque térmico. Acabamento na cor cinza.

**Modelo referência:** Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação do estacionamento.

**Tipo:** Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).

**Modelo referência:** Lustres projeto (DP-2141-01), Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação da fachada.



## 2.9. INTERRUPTORES

**Tipo:** Interruptor simples, 10A, 250V.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

## 2.10. TOMADAS

**Tipo:** Tomada universal, quadrada, 2P+T, cor preta, 15A/250V.

**Modelo referência:** MOPA (Ref. 149-102-PR) ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas para computadores da sala de informática.

**Tipo:** Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.

**Modelo referência:** MOPA (Ref. 185-01-PC) ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas para computadores da sala de informática.

**Tipo:** Tomada universal, circular, 2P+T, cor preta, 15A/250V.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas de uso geral.

**Tipo:** Tomada circular, 3P, cor preta, 20A/250V.

**Modelo referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas de uso específico.

## 2.11. FIXADORES

**Tipo:** Parafuso com bucha S6.

**Modelo referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de abraçadeiras.

**Tipo:** Suspensão simples para tirante 1/4".

**Modelo referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de tirantes.



**Tipo:** Suspensão para luminária.

**Modelo referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias.

**Tipo:** Porca sextavada e arruela lisa, Ø1/4".

**Modelo referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias.

**Tipo:** Vergalhão rosqueado, Ø1/4".

**Modelo referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias e eletrocalhas.



## ELÉTRICA 220 – 8

---

### 1. HASTE PARA ATERRAMENTO

**Tipo:** Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.

**Modelo Referência:** Magnet, Kerax ou equivalente.

**Aplicação:** Aterramento.

**Tipo:** Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. Ref: TEL-550.

**Modelo Referência:** Magnet, Kerax ou equivalente.

**Aplicação:** Aterramento.

**Tipo:** Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste. Ref: TEL-580.

**Modelo Referência:** Magnet, Kerax ou equivalente.

**Aplicação:** Aterramento.

### 2. QUADROS DE FORÇA

**Tipo:** Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 400A, padrão da concessionária local.

**Modelo Referência:** CEMAR ou equivalente.

**Aplicação:** Conjunto de medição em baixa tensão.

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado, pintura eletrostática à pó, cor bege, IP55.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. CE-4040-20), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de bombas.

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 5/8x1/8" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. CE-6040-20), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 7 (QD-IT7).

**Tipo:** Quadro de comando de embutir em chapa de aço completo com porta e trinco, flangeado nas partes inferior e superior, IP55, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 3/4"x1/8" para proteção. **Modelo Referência:** CEMAR (Ref. CS-7660-22), Taunus ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT).

### 3. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 24 módulos (2x12) com barramentos para 150 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição de iluminação e tomadas 3 e 4 (QD-IT3 e QD-IT4).





**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 34 módulos (2x17) com barramentos para 150 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 6 (QD-IT6).

**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 44 módulos (2x22) com barramentos para 150 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição de iluminação e tomadas 1 e 2 (QD-IT1 e QD-IT2).

**Tipo:** Quadro de distribuição de embutir completo em material metálico, pintura eletrostática, cor bege, 56 módulos (2x28) com barramentos para 225 A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.

**Modelo Referência:** CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.

**Aplicação:** Abrigar os DR's do Quadro de distribuição de iluminação e tomadas 7 (QD-IT7).

#### 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

**Tipo:** Eletroduto de Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 metros, Ø 3/4".

**Modelo Referência:** Thomeu ou equivalente.

**Aplicação:** Instalações aparentes do pátio interno.

**Tipo:** Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3/4".

**Modelo Referência:** S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente.

**Aplicação:** Passagem dos condutores elétricos dos circuitos que atendem o pátio interno.

**Tipo:** Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" e Ø1".

**Modelo Referência:** Tigre ou equivalente.

**Aplicação:** Eletroduto que passa acima da laje ou embutido em alvenaria.

**Tipo:** Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø50mm, Ø75mm e Ø100mm.

**Modelo Referência:** Kanaflex ou equivalente.

**Aplicação:** Eletroduto enterrado no solo.

**Tipo:** Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com cunha, Ø3/4" e Ø1".

**Modelo Referência:** Daisa, Wetzel ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação dos eletrodutos aparentes.

#### 5. CABOS E FIOS (CONDUTORES)

**Tipo:** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:

#2,5mm<sup>2</sup>

#4,0mm<sup>2</sup>

#6,0mm<sup>2</sup>

**Modelo Referência:** Prysmian ou equivalente.

**Aplicação:** Circuitos de alimentação dos pontos de demanda.



**Tipo:** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:

#6 mm<sup>2</sup>

#16 mm<sup>2</sup>

#25 mm<sup>2</sup>

#50 mm<sup>2</sup>

#95 mm<sup>2</sup>

#185 mm<sup>2</sup>

**Modelo Referência:** Prysmian ou equivalente.

**Aplicação:** Alimentação dos quadros de distribuição de energia e do quadro geral de baixa tensão.

**Tipo:** Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com os seguintes seções nominais:

3x#1,5 mm<sup>2</sup>

3x#2,5 mm<sup>2</sup>

**Modelo Referência:** Prysmian ou equivalente.

**Aplicação:** Rabichos para alimentação de luminárias.

## 6. CAIXAS DE PASSAGEM

**Tipo:** Condulete metálico 4x2", entradas lisas, tipo T, C, X, E e LR, Ø3/4".

**Modelo Referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos.

**Tipo:** Tampa para condulete metálico com entrada para uma tomada redonda 2P+T.

**Modelo Referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas.

**Tipo:** Tampa cega para condulete metálico 4x2".

**Modelo Referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Caixas de passagem.

**Tipo:** Tampa para condulete metálico 4x2" com furo.

**Modelo Referência:** WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente.

**Aplicação:** Caixas de derivação das luminárias.

**Tipo:** Caixa de passagem em PVC 4x2".

**Modelo Referência:** TIGRE ou equivalente.

**Aplicação:** Interruptores e tomadas.

**Tipo:** Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4".

**Modelo Referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem metálica quadrada, 20x20cm.

**Modelo Referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa.

**Modelo Referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.

**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

**Tipo:** Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa.

**Modelo Referência:** DAISA, WETZEL ou equivalente.



**Aplicação:** Derivação dos circuitos elétricos.

## 7. CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS

**Tipo:** Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Relé térmico de sobrecarga, ref. 3RU1116-1CB0 (1,8A a 2,5A).

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Contator de potência ref. 3RT1015-1AN11, bobina 220V/60Hz.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.

**Modelo Referência** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo Referência** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo Referência** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).

**Modelo Referência** MARGIRUS ELETRIC ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Comutador com retenção,  $\phi$  22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.

**Modelo Referência:** SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Comutador com retenção,  $\phi$ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF.

**Modelo Referência:** SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cores vermelha (vm) e âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S, ref. VSP 313.

**Modelo Referência:** ACE SCHMERSAL OU EQUIVALENTE

**Aplicação:** Automático de bóia.



## 8. DISJUNTORES

**Tipo:** Mini-Disjuntor monopolar, 5Sx1 curva C,  $I_N= 20A$  e 25A.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição.

**Tipo:** Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx1 curva C,  $I_N= 10A$ , 63A e 80A.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Proteção dos alimentadores do QGB e dos quadros de distribuição.

**Tipo:** Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx2 curva C,  $I_N= 20A$  e 32A.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição.

**Tipo:** Disjuntor tripolar, 3VF23-13,  $I_N= 20A$ , 32A, 50A, 63A, 80A e 125A,  $I_{cc} = 25$  kA/380V.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão (QGBT).

**Tipo:** Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Áreas molhadas.

**Tipo:** Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 20kA.

**Modelo Referência:** SIEMENS, CLAMPER ou equivalente.

**Aplicação:** Quadros de distribuição.

**Tipo:** Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA.

**Modelo Referência:** SIEMENS, CLAMPER ou equivalente.

**Aplicação:** Quadro geral de baixa tensão.

## 9. ILUMINAÇÃO E TOMADAS

### 9.1. LUMINÁRIAS

**Tipo** Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica ( $FP > 0,92$  e  $THD < 10\%$ ).

**Modelo Referência:** Itaim (Ref. 3320-232) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação dos ambientes internos do prédio.

**Tipo** Luminária de sobrepor completa, com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica ( $FP > 0,92$  e  $THD < 10\%$ ).

**Modelo Referência:** Itaim (Ref. 3320-216) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação dos ambientes internos do prédio.

**Tipo:** Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado. Refrator em vidro transparente frisado.

**Modelo Referência:** Itaim (Ref. Tatu) ou equivalente.



**Aplicação:** Iluminação externa.

**Tipo:** Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na lateral. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).

**Modelo Referência:** Itaim (Ref. 3570-232) ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação da sala de informática.

**Tipo:** Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). Corpo em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, aro em liga de alumínio preso ao corpo por meio de parafusos. Refletor interno estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Suporte metálico em forma de "U" galvanizado a fogo, para fixação do projetor, permitindo a regulagem na vertical e na horizontal. Refrator em vidro temperado transparente a prova de choque térmico. Acabamento na cor cinza.

**Modelo Referência:** Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação do parque.

**Tipo:** Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). Corpo em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, aro em liga de alumínio preso ao corpo por meio de parafusos. Refletor interno estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Suporte metálico em forma de "U" galvanizado a fogo, para fixação do projetor, permitindo a regulagem na vertical e na horizontal. Refrator em vidro temperado transparente a prova de choque térmico. Acabamento na cor cinza.

**Modelo Referência:** Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação do anfiteatro.

**Tipo:** Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).

**Modelo Referência:** Lustres projeto (DP-2141-01), Repume, Trópico ou equivalente.

**Aplicação:** Iluminação da fachada.

## 9.2. INTERRUPTORES

**Tipo:** Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.

**Modelo Referência:** SIEMENS ou equivalente.

**Aplicação:** Automático de bóia.

**Tipo:** Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor simples, 10A, 250V.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.



**Aplicação:** Comando das luminárias.

**Tipo:** Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Comando das luminárias.

### 9.3. TOMADAS

**Tipo:** Tomada universal, quadrada, 2P+T, cor preta, 15A/250V.

**Modelo Referência:** MOPA (Ref. 149-102-PR) ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas para computadores da sala de informática.

**Tipo:** Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.

**Modelo Referência:** MOPA (Ref. 185-01-PC) ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas para computadores da sala de informática.

**Tipo:** Tomada universal, circular, 2P+T, cor preta, 15A/250V.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas de uso geral.

**Tipo:** Tomada circular, 3P, cor preta, 20A/250V.

**Modelo Referência:** Pial Legrand ou equivalente.

**Aplicação:** Tomadas de uso específico.

### 9.4. FIXADORES

**Tipo:** Parafuso com bucha S6.

**Modelo Referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de abraçadeiras.

**Tipo:** Vergalhão rosqueado, Ø1/4".

**Modelo Referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias e eletrocalhas.

**Tipo:** Porca sextavada e arruela lisa, Ø1/4".

**Modelo Referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias e eletrocalhas.

**Tipo:** Suspensão para luminária.

**Modelo Referência:** MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação de luminárias.



## GÁS COMBUSTÍVEL – 9

---

### 1. TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL

#### 1.1. TUBO

**Tipo:** tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetros 3/4" e 1/2"

**Modelo Referência:** Tupy, Mannesmann ou equivalente

**Aplicação:** rede de GLP

#### 1.2. TÊ

**Tipo:** tê de redução rosca NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4"x1/2"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** derivação na tubulação

#### 1.3. REDUÇÃO

**Tipo:** luva de redução rosca NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4" x 1/2"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** redução de diâmetro na tubulação

#### 1.4. NIPLE

**Tipo:** niple rosca NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** conexão entre peças

#### 1.5. MEIA LUVA

**Tipo:** luva com assento para solda, NPT classe 300 psi, fêmea, diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Metalnac ou equivalente

**Aplicação:** conexão dos pigtails

#### 1.6. UNIÃO

**Tipo:** união 3 peças NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** união de tubulações

#### 1.7. COTOVELO

**Tipo:** cotovelo 90 graus NPT classe 300 psi, diâmetros 3/4" e 1/2"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** mudança de direção da tubulação

#### 1.8. VÁLVULA

**Tipo:** válvula de esfera NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Valmicro, Worcester ou equivalente

**Aplicação:** fechamento rápido da tubulação no manifold



1.9. TAMPÃO

**Tipo:** tampão NPT classe 300 psi, diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** extremidade da tubulação no manifold

**Tipo:** tampão NPT classe 300 psi, diâmetro 1/4"

**Modelo Referência:** Tupy ou equivalente

**Aplicação:** extremidade da tubulação nos pontos de consumo

2. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

2.1. PIG TAIL

**Tipo:** pig tail de borracha flexível para instalação de GLP, compatível com botijões P45, comprimento mínimo 50 cm

**Modelo Referência:** Supergasbrás ou Ultragaz.

**Aplicação:** ligação dos botijões na rede de GLP

2.2. REGULADOR

**Tipo:** regulador de primeiro estágio, NPT, com manômetro, pressão de saída 1,5 kgf/cm<sup>2</sup>

**Modelo Referência:** Comap ou equivalente

**Aplicação:** regulador da pressão na central de GLP

**Tipo:** regulador de segundo estágio, baixa pressão, com registro na saída, capacidade nominal 4kg/h de GLP

**Modelo Referência:** Comap ou equivalente

**Aplicação:** regulador da pressão próximo aos pontos de consumo

2.3. MANÔMETRO

**Tipo:** manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT, entrada 1/4"

**Modelo Referência:** Comap ou equivalente

**Aplicação:** medição de pressão no manifold

2.4. BRAÇADEIRA

**Tipo:** braçadeira metálica tipo ômega para tubos de diâmetro 3/4"

**Modelo Referência:** Walsywa ou equivalente

**Aplicação:** fixação da tubulação aparente na central de GLP





## PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – 10

---

### 1. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

#### 1.1. EXTINTOR

**Tipo:** extintor de pó químico, tipo ABC, carga nominal de 6 kg.

**Modelo Referência:** Real Fire ou equivalente

**Aplicação:** combate ao fogo.

#### 1.2. SUPORTES METÁLICOS

**Tipo:** suporte metálico tipo L para fixação de extintor.

**Modelo Referência:** Mega ou equivalente.

**Aplicação:** apoio e suporte das tubulações.

**Tipo:** suporte metálico tipo bandeja com pintura eletrostática para fixação de bloco autônomo de iluminação de emergência.

**Modelo Referência:** Novaluz ou equivalente.

**Aplicação:** suporte das luminárias (2x55W) do pátio.

#### 1.3. BLOCO AUTÔNOMO

**Tipo:** luminária de emergência completa, com 2 projetores com lâmpadas de 55W, autonomia de aproximadamente 4 horas, bateria interna. Tensão 110V/220V (com chave seletora).

**Modelo Referência:** Novaluz (Ref. NL 55) ou equivalente.

**Aplicação:** iluminação de emergência no pátio.

**Tipo:** luminária de emergência completa com duas lâmpadas fluorescentes tipo PL de 7W, bateria selada, tensão 110V/220V, autonomia de aproximadamente 2 horas, com indicação "SAÍDA".

**Modelo Referência:** Novaluz (Ref. NL 2x7) ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização das saídas.

**Tipo:** luminária de emergência completa com duas lâmpadas fluorescentes tipo PL de 7W, bateria selada, tensão 110V/220V, autonomia de aproximadamente 2 horas, sem indicação.

**Modelo Referência:** Novaluz (Ref. NL 2x7) ou equivalente.

**Aplicação:** iluminação de emergência nos ambientes.

#### 1.4. SINALIZAÇÃO

**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente de saída.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de orientação.

**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente para extintor.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de equipamento.



**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente “Proibido Fumar”.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de proibição.

**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente “Proibido produzir chamas”.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de proibição.

**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio”.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de alerta.

**Tipo:** sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico”.

**Modelo Referência:** Kid Brasil ou equivalente.

**Aplicação:** sinalização de alerta.



## ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – 11

---

### 1. CAPTORES

**Tipo:** Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 7 fios, seção indicada no projeto.

**Modelo Referência:** Prysmian, Ficap, Induscabos ou equivalente.

**Aplicação:** Captação de descargas atmosféricas e equipotencialização dos captores.

**Tipo:** Barra de aço galvanizado a quente, Ø10mm.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Captação de descargas atmosféricas embutidas na estrutura do prédio.

### 2. CONECTORES E TERMINAIS

**Tipo:** Conector de bronze fosforoso, haste de Ø10mm x cabo de #50mm<sup>2</sup>.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Conexão entre barra de aço galvanizado e cabo de #50mm<sup>2</sup>.

**Tipo:** Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de cobre nu.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Conexão entre cordoalhas de cobre nu

**Tipo:** Conector em bronze de furo vertical, Ø10 mm x cabo de #35mm<sup>2</sup>.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Conexão entre cordoalha de cobre nu e barra de aço galvanizado.

**Tipo:** Clips de aço galvanizado a quente, Ø10mm.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Conexão entre "RE-BAR".

### 3. CABOS DE DESCIDA

**Tipo:** Barra de aço galvanizado a quente, Ø10mm.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Condutor de descida de descargas atmosféricas.

### 4. ELETRODOS DE TERRA

**Tipo:** Barra de aço galvanizado a quente, Ø10mm.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Eletrodos de aterramento, horizontal e vertical, embutidos na fundação e baldrame.

**Tipo:** Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 7 fios, 50 mm<sup>2</sup>.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Interligação de equipotencialização entre as estruturas próximas, quadro de equipotencialização e aterramento das massas metálicas.



## 5. CAIXAS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DE INSPEÇÃO

**Tipo:** Caixa metálica de embutir em parede com tampa nas dimensões 40x40x14 cm, placa de cobre de 300x300x5mm, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Ligação de terminais de aterramento de quadros ao SPDA (LEP).

**Tipo:** Caixa de inspeção em PVC 12" (300 mm) com tampa em aço galvanizado, h=0,25m, sem fundo, para cravamento de hastes de aterramento.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Ligação de hastes de aterramento com cordoalhas de cobre para medições e interligações futuras com outros SPDA próximos.

## 6. ACESSÓRIOS DIVERSOS

**Tipo:** Parafuso de inox autoatarraxante e buchas de nylon Ø8 mm.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação do condutor de captação.

**Tipo:** Fixador ômega de cobre com rebaixo de travamento para cordoalha de #35mm<sup>2</sup>.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon ou equivalente.

**Aplicação:** Fixação do condutor de captação.

**Tipo:** Massa de vedação à base de poliuretano (sikaflex).

**Modelo Referência:** Sika ou equivalente.

**Aplicação:** Preenchimento de furos de fixação.

**Tipo:** Solda exotérmica para conexão dos condutores do sistema de SPDA entre si e com partes metálicas conforme projeto.

**Modelo Referência:** Termotécnica, Raycon, Caldwell ou equivalente.

**Aplicação:** Soldagem de elementos metálicos diferentes.



## INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES – 12

---

### 1. VENTILADORES

#### 1.1. EXAUSTOR AXIAL

**Tipo:** Exaustor axial de duto circular  $\varnothing$  40 cm monofásico 1/3 HP

**Modelo Referência:** Ventissilva ou equivalente

**Função:** Exaustão de ambientes

### 2. REDES DE DUTOS

#### 1.1. DUTO

**Tipo:** Duto de exaustão  $\varnothing$  19,5 cm chapa galvanizada

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Escoamento do ar de exaustão do ambiente ao meio

**Tipo:** Duto de exaustão  $\varnothing$  40 cm chapa galvanizada

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Escoamento do ar de exaustão do ambiente ao meio

#### 1.2. BOCA DE AR

**Tipo:** Saída de exaustão descarga horizontal com filtro em tela  $\varnothing$  40 cm

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Descarga do ar de exaustão no meio externo

#### 1.3. CURVA

**Tipo:** Conexão  $\varnothing$  19,5 cm em chapa galvanizada

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Curva 90° na tubulação de exaustão

**Tipo:** Conexão  $\varnothing$  40 cm em chapa galvanizada

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Curva 90° na tubulação de exaustão

#### 1.4. ALARGADOR DE SEÇÃO

**Tipo:** Tronco de cone, seção circular  $\varnothing$  19,5 /  $\varnothing$  40 cm em chapa galvanizada

**Modelo Referência:** Tuboar ou equivalente

**Função:** Conectar duas tubulações de seção circular e diâmetros diferentes

### 3. EQUIPAMENTOS AUXILIARES



1.5. CAPTADOR (COIFA) DE EXAUSTÃO

**Tipo:** “Ilha” industrial simples 60 x 90 cm descarga centralizada para seção circular  $\varnothing$  19,5 cm sem ventilação acoplada

**Modelo Referência:** Franke ou equivalente

**Função:** Captar o ar viciado ou impróprio no ambiente e mandá-lo para a tubulação de exaustão

**Tipo:** “Parede” industrial simples 60 x 60 cm descarga lateralizada para seção circular  $\varnothing$  19,5 cm sem ventilação acoplada

**Modelo Referência:** Franke ou equivalente

**Função:** Captar o ar viciado ou impróprio no ambiente e mandá-lo para a tubulação de exaustão

4. ACESSÓRIOS

1.6. APOIO PARA REDE DE DUTOS HORIZONTAL

**Tipo:** Simples, para duto horizontal circular  $\varnothing$  19,5 cm

**Modelo Referência:** Indiferente

**Função:** Apoiar a rede de dutos de exaustão em seu percurso horizontal

**Tipo:** Simples, para duto horizontal circular  $\varnothing$  40 cm

**Modelo Referência:** Indiferente

**Função:** Apoiar a rede de dutos de exaustão em seu percurso horizontal

1.7. APOIO PARA REDE DE DUTOS VERTICAL

**Tipo:** Simples, fixável em parede, para duto vertical circular  $\varnothing$  40 cm

**Modelo Referência:** Indiferente

**Função:** Apoiar a rede de dutos de exaustão em seu percurso vertical

1.8. ABRAÇADEIRA DE DUTOS

**Tipo:** Simples para duto circular  $\varnothing$  40 cm

**Modelo Referência:** Indiferente

**Função:** Prender a rede de dutos de exaustão ao seu sistema de apoio vertical