



OBS.: PODE SER UTILIZADO CONECTOR CUNHA DE COBRE

DETALHE CONECTOR TIPO GAR - MALHA DE ATERRAMENTO
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA




DETALHE VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA




NOTAS:
1 - CAIXA METÁLICA 35x45x20cm COM DISPOSITIVO PARA LACRE.
2 - PODERÁ SER UTILIZADO DPS S SEMELHANTES: C2, Uc=275 Vca, Up=1,4 kV, In=20 kA, Imax=40 kA


DETALHE CAIXA DPS/BEP - VISTA INTERNA
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA




CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL
DISJUNTOR TRIPOLAR 175A



CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE
TIPO TC 1 (FERRO E ALUMÍNIO)




DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA




NOTAS :
1 - A entrada e saída dos cabos de energia poderá ser na parte inferior ou fundos da caixa de TC's
2 - A fiação do secundário dos TC's poderá sair pelo lado direito da caixa
3 - Relação de transformação dos TC's 150/5 com F.T. = 2,0.


DETALHE CAIXA TC "TIPO 1"
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA




CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW)
TIPO MDR (FERRO E ALUMÍNIO)




CAIXA BEP COM DPS



DETALHE DOS QUADROS/CAIXAS
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA



DETALHE DISJUNTOR GERAL 175A
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

PRANCHA	04	 Energia Inovação e Tecnologia CNPJ: 11.446.363/0001-71 Rua Cândida Correa Becker, 306 Bairro dos Ypês - Monte Carlo/SC CREA/SC: 099028-7	Energia Inovação e Tecnologia			CEP 89618-000 Fone: (49) 9954-0899
			PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL CNPJ: 95.991.261/0001-27	ESCALA	INDICADA
DE	05	ENGENHEIRO Eng. Eletricista Paulo Ricardo de Bortolo CREA 077962-1	DATA 03/12/2014		Nº S.O. CELESC 15468	
			PROJETO SE 112,5 kVA CRECHE MUNICIPAL	REFERÊNCIA DETALHES GERAIS	LOCAL RUA HERCILIO LIMA, S/N SÃO CRISTOVÃO DO SUL / SC	