




NOTAS:



- 1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO:
150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS
100mm PARA CONCRETO
- 2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS.
- 3 - AS DIMENSÕES ENTRE PARÊNTESES REFEREM-SE A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PARA CABOS DE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS COM TRANSFORMADORES DE ATÉ 75kVA.




DETALHES CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MEDIDAS EM: cm SEM ESCALA




DETALHE TAMPA DE FERRO DA CAIXA DE PASSAGEM MEDIDAS EM: mm SEM ESCALA



VISTA FRONTAL



CORTE A-A'




PLANTA BAIXA


NOTAS :

- 1 - O ABRIGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM ALVENARIA (REBOCADA) COM COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO
- 2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS
- 3 - ENTRE AS CAIXA DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÁ SER COLOCADO ISOLANTE TÉRMICO (TIPO ISOPOR OU SIMILAR)
- 4 - MEDIDAS MÍNIMAS

DETALHE ABRIGO PARA MEDIÇÃO HORO-SAZONAL MEDIDAS EM: cm SEM ESCALA



DETALHE ESTAMPA MEDIDAS EM: cm SEM ESCALA

PRANCHA				Energia Inovação e Tecnologia	
05		CNPJ: 11.446.363/0001-71		Rua Cândida Correa Becker, 306	
		Bairro dos Ypês - Monte Carlo/SC		CEP 89618-000	
		CREA/SC: 099028-7		Fone: (49) 9954-0899	
DE	PROPRIETÁRIO			ESCALA	Nº ART
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL			INDICADA	5299466-5
	CNPJ: 95.991.261/0001-27				
05	ENGENHEIRO			DATA	Nº S.O. CELESC
	Eng. Eletricista Paulo Ricardo de Bortolo			03/12/2014	15468
	CREA 077962-1				
PROJETO		REFERÊNCIA		LOCAL	
SE 112,5 kVA		DETALHE ABRIGO DE MEDIÇÃO E		RUA HERCILIO LIMA, S/N	
CRECHE MUNICIPAL		DETALHES CAIXA DE PASSAGEM		SÃO CRISTOVÃO DO SUL / SC	